

SUIVI DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUES DU CITD

ANALYSES EN CONTINU 2014

Concentration moyenne (mg/Nm3)						
Ligne 1	HCl	CO	SO2	Nox	HF	Poussières
Seuil Réglementaire par paramètre						
Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)						
	10	50	50	200	1	10
Seuil Réglementaire par paramètre						
Arrêté Préfectoral du 04/08/2004 (*)						
	8	35	40	200	1	5
janv-14	3,79	0,31	8,47	161,01	0,22	0,17
févr-14	4,59	0,70	10,38	154,52	0,25	0,46
mars-14	3,67	0,46	8,30	162,21	0,23	0,30
avr-14	3,23	0,82	8,69	152,02	0,30	0,19
mai-14	1,41	0,49	7,34	149,67	0,32	0,19
juin-14	1,74	0,96	8,67	144,62	0,36	1,06
juil-14	2,60	1,39	9,63	134,99	0,13	2,63
août-14	2,89	0,57	8,56	147,63	0,19	1,47
sept-14	3,41	0,40	6,07	151,03	0,21	0,73
oct-14	1,67	6,38	16,55	141,29	0,40	0,21
nov-14	2,32	2,87	13,37	151,74	0,37	0,35
déc-14	3,13	2,55	9,52	148,89	0,34	0,30

Concentration moyenne (mg/Nm3)						
Ligne 2	HCl	CO	SO2	Nox	HF	Poussières
Seuil Réglementaire par paramètre						
Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)						
	10	50	50	200	1	10
Seuil Réglementaire par paramètre						
Arrêté Préfectoral du 04/08/2004 (*)						
	8	35	40	200	1	5
janv-14	1,44	2,93	7,57	174,94	0,18	1,26
févr-14	2,10	4,65	7,78	159,36	0,20	1,27
mars-14	2,45	3,95	7,33	153,02	0,19	1,83
avr-14	1,69	2,79	9,67	152,32	0,22	1,42
mai-14	2,63	2,03	11,31	159,61	0,25	1,00
juin-14	2,50	1,45	6,99	162,46	0,20	0,70
juil-14	2,76	1,04	5,65	154,16	0,21	0,61
août-14	2,89	1,53	4,71	150,28	0,20	0,80
sept-14	3,15	2,01	5,05	160,65	0,21	0,92
oct-14	0,88	3,27	13,76	156,46	0,43	0,65
nov-14	1,65	2,21	10,34	151,41	0,25	0,43
déc-14	1,38	5,30	7,57	149,26	0,19	0,41

(*) : A comparer avec les seuils de l'Arrêté Ministériel du 20/09/2002 ci-dessous						
Seuil Réglementaire						
Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)						
	10	50	50	200	1	10

Cumul annuel des heures de dépassement :	40,00 heures pour la ligne 1
	47,30 heures pour la ligne 2
Seuil Réglementaire	
"Cumul annuel des heures de dépassement"	
	60 heures par ligne
Arrêté Préfectoral du 20/09/1996	