

SUIVI DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUES DU CITD

ANALYSES EN CONTINU 2016

Concentration moyenne (mg/Nm ³)						
Ligne 1	HCl	CO	SO ₂	Nox	HF	Poussières
Seuil Réglementaire par paramètre Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)	10	50	50	200	1	10
Seuil Réglementaire par paramètre Arrêté Préfectoral du 04/08/2004 (*)	8	35	40	200	1	5
janv-16	4,46	3,00	6,23	160,92	0,09	0,15
févr-16	4,14	3,39	5,30	159,15	0,07	0,14
mars-16	4,41	8,68	7,01	159,25	0,07	0,15
avr-16	4,89	3,97	9,92	167,76	0,08	0,70
mai-16	2,45	4,81	5,87	156,55	0,13	1,10
juin-16	3,92	5,18	5,02	127,23	0,08	0,29
juil-16	4,17	8,05	4,43	116,14	0,13	0,32
août-16	4,09	3,08	3,68	166,30	0,19	0,35
sept-16	2,98	3,14	2,03	172,24	0,10	0,68
oct-16	2,99	2,94	2,62	167,83	0,11	1,10
nov-16	3,10	3,64	4,91	159,39	0,09	0,42
déc-16	3,34	1,83	4,16	179,19	0,07	0,25

Concentration moyenne (mg/Nm ³)						
Ligne 2	HCl	CO	SO ₂	Nox	HF	Poussières
Seuil Réglementaire par paramètre Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)	10	50	50	200	1	10
Seuil Réglementaire par paramètre Arrêté Préfectoral du 04/08/2004 (*)	8	35	40	200	1	5
janv-16	3,42	5,13	4,62	171,63	0,04	0,29
févr-16	3,04	6,10	5,90	162,39	0,06	0,19
mars-16	3,37	6,45	6,11	167,35	0,10	0,15
avr-16	3,97	7,23	10,94	148,27	0,01	0,21
mai-16	3,10	4,85	7,32	157,63	0,02	0,24
juin-16	3,24	3,09	6,93	153,77	0,01	0,23
juil-16	3,96	2,43	6,04	156,79	0,00	0,22
août-16	5,25	3,64	5,99	163,47	0,00	0,20
sept-16	3,48	2,97	5,09	174,90	0,11	0,35
oct-16	4,18	2,24	6,82	162,43	0,05	0,42
nov-16	3,88	1,23	7,67	163,16	0,01	0,58
déc-16	3,43	1,75	7,54	166,55	0,02	0,90

(*) : A comparer avec les seuils de l'Arrêté Ministériel du 20/09/2002 ci-dessous						
Seuil Réglementaire Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)	10	50	50	200	1	10

Cumul annuel des heures de dépassement :	16,0 heures pour la ligne 1 11,0 heures pour la ligne 2
Seuil Réglementaire "Cumul annuel des heures de dépassement" Arrêté Préfectoral du 20/09/1996	60 heures par ligne