

## SUIVI DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUES DU CITD

### ANALYSES EN CONTINU 2017

Concentration moyenne (mg/Nm <sup>3</sup> )						
Ligne 1	HCl	CO	SO <sub>2</sub>	Nox	HF	Poussières
Seuil Réglementaire par paramètre						
Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)	10	50	50	200	1	10
Seuil Réglementaire par paramètre						
Arrêté Préfectoral du 04/08/2004 (*)	8	35	40	200	1	5
janv-17	1,86	3,14	2,50	176,10	0,12	0,32
févr-17	2,91	10,25	3,75	163,26	0,07	1,48
mars-17	3,84	5,00	4,88	173,10	0,08	0,73
avr-17						
mai-17						
juin-17						
juil-17						
août-17						
sept-17						
oct-17						
nov-17						
déc-17						

Concentration moyenne (mg/Nm <sup>3</sup> )						
Ligne 2	HCl	CO	SO <sub>2</sub>	Nox	HF	Poussières
Seuil Réglementaire par paramètre						
Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)	10	50	50	200	1	10
Seuil Réglementaire par paramètre						
Arrêté Préfectoral du 04/08/2004 (*)	8	35	40	200	1	5
janv-17	2,70	3,39	11,44	149,75	0,00	0,30
févr-17	3,01	4,23	12,18	155,00	0,02	0,65
mars-17	3,11	4,09	16,67	154,50	0,06	1,07
avr-17						
mai-17						
juin-17						
juil-17						
août-17						
sept-17						
oct-17						
nov-17						
déc-17						

(*) : A comparer avec les seuils de l'Arrêté Ministériel du 20/09/2002 ci-dessous						
Seuil Réglementaire						
Arrêté Ministériel du 20/09/2002 (*)	10	50	50	200	1	10

Cumul annuel des heures de dépassement :	4,0 heures pour la ligne 1 1,5 heures pour la ligne 2
Seuil Réglementaire	
"Cumul annuel des heures de dépassement"	60 heures par ligne
Arrêté Préfectoral du 20/09/1996	